

## 点検作業完了報告書

件名：

合同会社優向

住所：

群馬県高崎市棟高町861-7

作業完了日：

TEL027-377-5704

作業内容：

点検

		目視点検
看 板 ・ 鍵		
	説明・備考	異常なし
集 電 箱		
	説明・備考	異常なし
1 号 柱 ・ 壳 電 メ － タ －		
	説明・備考	異常なし

目視点検	
説明・備考	No1正常稼働
パ ワ コ ン	
説明・備考	No2正常稼働
説明・備考	No3正常稼働

パ ワ コ ン	目視点検	
	説明・備考	No4正常稼働
	説明・備考	No5正常稼働
遠 隔 監 視		
	説明・備考	異常なし・正常稼働

パ ネ ル	目視点検	
説明・備考	破損などなし	
配 線		
	説明・備考	断線などなし
パ テ 埋 め		
	説明・備考	パテ埋め異常なし

絶 縁 抵 抗 ・ 接 地 抵 抗	目視点検	
説明・備考	数値異常なし	
敷 地 全 体		
	説明・備考	
説明・備考		

敷地全体	目視点検	
	説明・備考	
	説明・備考	
ツルの幹除去		
	説明・備考	

上記の通り作業を行いましたので、ご報告致します。